

万达热电万达热电1#1-3号75t/h循环流化床

企业名称	排口名称	时间	二氧化硫			氮氧化物		
			实测浓度 (mg/M ³)	折算浓度 (mg/M ³)	排放量 (kg)	实测浓度 (mg/M ³)	折算浓度 (mg/M ³)	排放量 (kg)
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 00	4.98	5.65	0.421	34.1	38.8	2.91
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 01	5.62	6.37	0.555	37.9	43	3.75
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 02	7.52	8.6	0.856	38.1	43.5	4.29
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 03	11.2	12.7	1.23	35.6	41.1	3.64
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 04	12.9	14.8	1.49	36.5	42	4.13
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 05	14.3	16.2	1.63	30.8	35	3.47
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 06	5.37	6.18	0.706	34.1	39.3	4.46
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 07	7.7	9.03	0.986	36	42.1	4.58
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 08	7.24	8.46	0.748	33.8	40	3.35
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 09	7.12	8.39	0.792	36.5	42.9	4.02
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 10	8.96	10.4	0.91	35.1	40.9	3.43
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 11	25.9	29.6	3.07	37.5	42.8	4.22
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 12	14.6	16.8	1.67	35.6	41	4.17
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 13	6.35	7.23	0.653	37.6	42.8	3.86
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 14	7.34	8.33	0.626	34.5	39.6	2.55
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 15	10.8	12.4	0.931	38.2	43.8	3.14

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 16	9.64	11.3	0.968	33.8	39.4	3.35
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 17	18.4	21.1	1.51	33.4	38.4	2.71
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 18	15.6	18.1	1.43	35.7	41.6	3.23
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 19	21.7	25.2	2.08	34.9	40.7	3.42
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 20	14.1	16.4	1.19	33.2	38.4	3.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 21	12	13.7	1.06	37.8	43.1	3.44
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 22	15.5	17.6	1.32	40.1	45.3	3.35
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-01 23	6.86	7.67	0.655	39.1	43.8	3.75
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 00	15.5	17.7	1.36	38.8	44	3.25
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 01	19.3	22.2	1.65	34.9	40.2	3.06
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 02	14.5	16.5	1.19	32.6	37	2.67
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 03	12.2	13.8	1.27	35.2	39.9	3.62
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 04	19.4	21.8	1.76	34.7	39.1	3.15
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 05	8.02	9.04	0.643	36.3	41	2.84
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 06	15.9	17.8	1.47	33.7	38.2	2.88
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 07	6.68	7.65	0.563	36.4	41.8	3.09
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 08	4.93	5.64	0.451	37	42.3	3.37
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 09	12.8	14.7	1.19	36.9	42.7	3.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 10	13.6	15.3	1.15	38.1	43	3.42

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 11	12.2	13.5	0.996	31.5	35.2	2.52
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 12	14	15.7	1.04	31.2	34.9	2.36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 13	14.9	16.7	1.05	33.4	37.5	2.41
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 14	21.2	23.5	1.77	31.5	35	2.66
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 15	17.9	20.3	1.36	29.5	33.5	2.22
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 16	39.6	46.7	2.75	30.6	36.2	2.15
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 17	42.4	51	3.1	31.6	38	2.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 18	9.14	10.9	0.73	31.2	37.1	2.49
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 19	5.09	5.82	0.359	32.7	37.3	2.28
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 20	23.3	27.7	1.8	31.8	37.4	2.43
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 21	19.4	23.5	1.48	33.8	40.7	2.38
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 22	19.1	21.9	1.24	33.3	39	2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-02 23	24.7	27	1.89	37	40.9	2.91
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 00	10.3	11.7	0.936	40.6	45.9	3.48
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 01	5.19	5.81	0.399	37.5	42	2.93
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 02	6.13	6.88	0.494	37.5	42	2.95
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 03	11.6	13.2	0.935	35.2	39.8	3.01
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 04	8.19	9.29	0.549	38	43.2	2.71
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 05	13.1	14.7	1.24	37.2	42	3.44

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 06	11.4	13.3	1.06	37	42.9	3.32
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 07	9.36	10.8	0.769	36.3	42	3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 08	8.56	10.4	0.679	35.7	43.3	2.99
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 09	12.2	14.4	1.1	33.5	39.7	3.02
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 10	15.4	18.3	1.05	32	38	2.14
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 11	17.9	20.3	1.32	28.5	32.5	2.03
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 12	7.8	8.63	0.494	30.9	34.4	1.99
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 13	4.75	5.33	0.215	31.3	35.1	1.45
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 14	11.9	13.2	0.587	35.2	38.8	1.58
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 15	17.4	19.4	0.813	35.1	39	1.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 16	24.7	27.6	1.25	36.3	40.5	1.82
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 17	17.5	19.7	0.905	40.2	45.4	2.12
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 18	12	13.7	0.739	36	41.1	2.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 19	9.66	11.2	0.603	37.4	43.3	2.28
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 20	21.7	25.6	1.37	35.8	42	2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 21	13.8	15.8	0.933	38.7	44.1	2.37
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 22	14.4	16.4	0.792	37	41.9	2.02
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-03 23	16.2	17.9	1.2	34.8	38.5	2.55
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 00	19.9	22.1	1.37	36.9	40.8	2.42

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 01	18.7	20.5	1.06	35.1	38.6	1.95
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 02	17.3	18.9	1.2	39	42.5	2.83
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 03	12.8	14.1	0.972	37.7	41.8	2.95
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 04	10.5	11.7	0.807	39.6	43.9	3.19
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 05	12	13.6	0.938	35.1	39.9	2.77
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 06	12.7	14.3	1.1	36.3	41	3.06
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 07	20.6	23.2	1.55	37.8	42.7	2.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 08	15.9	18.2	1.16	36.8	42.5	2.82
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 09	12.3	13.9	0.88	35.5	40.4	2.56
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 10	18.7	20.5	1.17	36.1	39.5	2.36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 11	15.2	16.8	1.07	39.5	43.5	2.74
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 12	28.8	32.2	2.06	37.6	42.1	2.75
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 13	66.3	73.9	4.61	35.7	39.9	2.46
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 14	18.7	21	1.47	33.1	37.2	2.58
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 15	16.6	18.3	1.15	33.7	37.1	2.33
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 16	17	18.8	1.25	36.4	40.3	2.67
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 17	17	18.8	1.05	33.4	37	2.07
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 18	16	17.2	1.34	34.1	36.6	2.87
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 19	8.57	9.24	0.627	36.6	39.6	2.65

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 20	6.79	7.4	0.486	38.6	42.1	2.74
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 21	7.8	8.42	0.625	39.9	43	3.17
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 22	5.67	6.26	0.486	34.1	37.6	2.88
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-04 23	6.41	7.08	0.501	32.1	35.5	2.52
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 00	7.57	8.59	0.628	34.8	39.5	2.93
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 01	5.98	6.72	0.498	37.2	41.8	3.11
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 02	4.68	5.2	0.413	36.9	41	3.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 03	4.65	5.24	0.428	38.7	43.6	3.55
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 04	4.44	5.07	0.369	38.5	44	3.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 05	4.06	4.67	0.332	35	40.3	2.88
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 06	4.12	4.72	0.321	35.4	40.7	2.78
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 07	4.12	4.75	0.307	37.1	42.8	2.78
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 08	12.2	14.1	1.12	32.6	37.9	2.95
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 09	7.74	9.01	0.644	32.9	38.4	2.89
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 10	10.2	11.7	0.809	32.7	37.6	2.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 11	8.52	9.81	0.667	36.8	42.6	2.92
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 12	7.96	9.25	0.66	35.5	41.2	2.83
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 13	9.7	11.4	0.755	34.3	40.2	2.72
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 14	12.3	14.2	0.818	38.5	44.4	2.59

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 15	8.55	9.81	0.651	34.2	39.4	2.64
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 16	11.1	12.5	0.719	29.9	33.9	1.94
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 17	13.3	15.4	0.925	30.7	35.6	2.17
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 18	12.1	13.7	1	30.2	34.4	2.43
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 19	9.75	11.3	0.732	33.4	38.7	2.47
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 20	7.79	8.94	0.721	37	42.5	3.47
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 21	8.54	9.68	0.623	34.1	38.8	2.52
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 22	16.6	18.5	1.49	34	38	3.14
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-05 23	14.5	16.3	1.4	35.1	39.6	3.38
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 00	15.9	17.9	1.25	36.7	41.4	2.91
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 01	19.8	22.7	1.57	36.5	41.8	2.97
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 02	20.2	22.9	1.64	37.3	42.3	2.94
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 03	14.3	16	1.1	36.4	40.7	2.76
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 04	12.3	13.9	1.06	35.9	40.4	2.94
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 05	12.2	13.8	0.99	38.5	43.4	3.15
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 06	13.2	15.1	0.935	39.9	45.4	3.07
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 07	16.2	18.4	1.35	38.1	43.2	3.19
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 08	18.2	20.4	1.71	39	43.8	3.66
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 09	15.5	17.3	1.31	36.4	40.7	3.09

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 10	13.8	15.4	1.02	40.1	44.8	3.03
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 11	11.1	12.5	0.953	36.7	41.5	3.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 12	11	12.4	0.799	36.2	40.9	2.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 13	13.5	15.3	1.12	23	26	1.93
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 14	14	15.9	1.29	26.5	30.1	2.33
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 15	10.4	12	0.847	26.9	33.1	2.26
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 16	12.5	16.8	0.234	29.8	41.5	0.672
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 17	6.01	8.1	0.072	24.3	32.8	0.296
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 18	8.71	12.9	0.088	24.7	37.4	0.23
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 19	17.2	26.7	0.103	30.2	46.6	0.181
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 20	5.02	7.33	0.03	28.3	41.2	0.168
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 21	4.16	6.16	0.027	26	38.5	0.163
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 22	14.5	20.5	0.093	30.3	42.9	0.205
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-06 23	9.2	13.3	0.056	25.9	37.2	0.159
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 00	11.4	16.3	0.068	24.9	35.8	0.15
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 01	9.37	13	0.08	23.1	32.1	0.192
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 02	4.36	6.1	0.033	27.6	38.6	0.201
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 03	4.67	6.62	0.029	28.9	40.7	0.185
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 04	4.19	6.04	0.027	16.5	23.8	0.107

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 05	4.64	6.45	0.028	26.4	36.6	0.16
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 06	16.3	22.3	0.123	31.6	43.3	0.219
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 07	5.87	8.18	0.045	28.4	39.2	0.215
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 08	6.42	9.4	0.043	21.3	31	0.138
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 09	10.8	16.1	0.069	28.3	41.5	0.184
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 10	11.5	16.1	0.07	30.6	43.4	0.184
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 11	6.19	8.7	0.038	29.5	41.7	0.183
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 12	11.6	16.6	0.08	23.7	33.9	0.179
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 13	4.69	6.62	0.031	23.7	33.3	0.16
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 14	16	22.2	0.102	33	46.2	0.213
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 15	5.04	7.24	0.03	29.3	42	0.176
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 16	20	28.7	0.135	28.8	41.2	0.191
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 17	6.19	8.42	0.037	31	42.3	0.186
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 18	19.2	24.8	0.114	31.5	40.9	0.186
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 19	4.94	6.36	0.03	34.6	44.5	0.217
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 20	2.65	3.67	0.015	28.7	40	0.156
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 21	15.6	20.1	0.106	32.5	42.1	0.204
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 22	5.06	6.49	0.03	32.4	41.7	0.204
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-07 23	3.93	4.93	0.022	32.7	40.9	0.19

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 00	9.24	11.5	0.084	31.7	39.4	0.26
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 01	11.2	13.6	0.088	33.2	40.3	0.298
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 02	10.1	11.9	0.055	35.3	41.8	0.192
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 03	15.9	19.3	0.101	24.8	29.8	0.156
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 04	6.31	7.78	0.041	24.7	30.4	0.162
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 05	13.5	16.5	0.183	32.7	40	0.406
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 06	4.68	5.67	0.036	32	38.9	0.239
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 07	15.3	19.3	0.093	30.9	38.7	0.187
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 08	5.53	7.09	0.053	29	37.2	0.278
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 09	14.4	20.8	0.126	27.7	37.8	0.212
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 10	10.3	16.6	0.08	25.1	38.2	0.182
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 11	18.8	24.1	0.125	27.1	34.5	0.181
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 12	14.2	18	0.094	27.8	35.1	0.185
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 13	17.1	21.9	0.113	28.7	36.6	0.189
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 14	12.9	13.5	4.61	31.3	36.9	4.58
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 15	9.07	11.1	0.058	35.3	43	0.222
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 16	6.52	8.37	0.043	25.4	32.4	0.166
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 17	7.28	8.93	0.047	37.1	45.5	0.242
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 18	7.42	9.18	0.048	22.4	27.7	0.146

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 19	7.83	9.64	0.049	34.1	42	0.211
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 20	6.82	8.49	0.043	35	43.5	0.219
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 21	6.37	7.89	0.041	35.8	44.3	0.23
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 22	4.87	6.06	0.031	29.9	37.3	0.189
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-08 23	4.52	5.67	0.028	34.9	43.7	0.216
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 00	5.88	7.6	0.037	32.6	42	0.202
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 01	6.08	7.75	0.038	30.9	39.3	0.195
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 02	5.19	6.58	0.033	35.1	44.5	0.222
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 03	6.92	8.84	0.043	34.1	43.6	0.213
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 04	6.56	8.4	0.041	32.2	41.2	0.203
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 05	8.54	11.1	0.054	31.4	40.7	0.198
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 06	10.9	14.2	0.067	37.8	49.1	0.23
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 07	7.65	9.87	0.046	29.1	37.5	0.178
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 08	8.66	11.1	0.053	29.6	37.9	0.179
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 09	10.5	13	0.074	32.2	40	0.224
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 10	8.54	10.7	0.055	33.7	42.1	0.22
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 11	7.48	9.63	0.049	28.7	37	0.186
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 12	7.75	9.82	0.05	34.8	44.1	0.226
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 13	7.64	9.81	0.05	29.7	38.1	0.194

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 14	9.02	11.2	0.057	34.4	42.7	0.22
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 15	5.86	7.38	0.038	30.9	38.9	0.201
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 16	6.11	7.57	0.04	33.9	41.9	0.22
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 17	8.89	11.1	0.058	32.9	41.2	0.214
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 18	8.52	10.8	0.055	28.7	36.5	0.188
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 19	7.82	9.82	0.05	34.2	42.9	0.219
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 20	10.4	12.9	0.066	35.3	44	0.225
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 21	8.09	10	0.052	36.5	45.5	0.236
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 22	9.86	12.2	0.064	33.4	41.5	0.217
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-09 23	7.28	8.98	0.048	36.3	44.7	0.236
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 00	6.56	8.38	0.043	34.2	43.6	0.22
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 01	5.56	7.24	0.037	29.6	38.6	0.194
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 02	8.3	10.8	0.054	28.1	36.5	0.184
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 03	11	14.4	0.072	28.3	37	0.186
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 04	9.58	12.4	0.064	33.8	43.6	0.223
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 05	11.8	15.2	0.078	30.2	38.9	0.198
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 06	11	14.2	0.072	31.8	40.8	0.208
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 07	10.5	13.7	0.069	31.8	41.5	0.208
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 08	11.2	14.4	0.072	28.9	37.3	0.186

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 09	11.7	14.5	0.076	34.2	42.5	0.223
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 10	10.4	13	0.066	31.3	39.2	0.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 11	8.57	10.8	0.054	34.3	43.3	0.215
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 12	7.64	9.67	0.05	30.3	38.4	0.197
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 13	7.61	9.57	0.05	31.5	39.6	0.205
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 14	11	15.3	0.071	30.9	42.8	0.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 15	10	14.3	0.065	28	39.8	0.181
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 16	9.11	12.7	0.059	28.8	40.4	0.187
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 17	9.3	12.3	0.061	28.1	37	0.182
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 18	9.85	12.5	0.064	34	43.1	0.221
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 19	9.53	12	0.061	30.7	38.8	0.196
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 20	8.7	10.8	0.056	32.7	40.5	0.212
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 21	9.17	11.4	0.059	34.9	43.3	0.226
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 22	8.15	9.85	0.053	37.8	45.7	0.246
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-10 23	8.02	9.88	0.052	33.5	41.3	0.218
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 00	6.53	8.44	0.042	32.1	41.4	0.209
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 01	9.02	11.4	0.059	34.5	43.9	0.226
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 02	6.68	8.5	0.044	31.4	39.9	0.205
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 03	5.27	6.68	0.034	34.1	43.2	0.223

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 04	7.05	9.15	0.046	31.2	40.6	0.204
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 05	8.42	10.7	0.055	34.3	43.8	0.225
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 06	7.83	9.89	0.052	34.7	43.8	0.227
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 07	8.05	10.1	0.06	36.6	46.1	0.268
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 08	8.16	10.5	0.062	32.8	42.2	0.25
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 09	7.79	9.73	0.05	34	42.4	0.217
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 10	6.11	8.85	0.044	32.9	47.6	0.239
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 11	10.4	13.9	0.071	28.5	38.1	0.197
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 12	11.4	15.6	0.08	23.1	31.6	0.169
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 13	7.14	9.48	0.047	26.7	35.6	0.176
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 14	15.2	24	0.144	25.4	39.2	0.228
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 15	7.06	9.15	0.048	29.6	38.3	0.196
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 16	17.5	23.7	0.121	27	36.6	0.184
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 17	6.24	8.07	0.041	33.6	43.3	0.221
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 18	17.9	24	0.118	26.3	35.1	0.173
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 19	15	19.6	0.119	29.6	38.4	0.228
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 20	13.9	17.5	0.089	34.5	43.7	0.22
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 21	21.1	26.3	0.161	35.8	44.5	0.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 22	12.5	15.4	0.101	36.3	44.9	0.265

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-11 23	11.1	14.2	0.136	27.3	35	0.336
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 00	15.2	20.3	0.107	31.9	42.4	0.252
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 01	11.7	15.2	0.103	34.6	45.4	0.301
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 02	12.2	15.4	0.103	34.3	43.2	0.319
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 03	11.3	14.3	0.12	36.5	45.9	0.462
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 04	14.5	18.9	0.156	31.4	40.9	0.294
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 05	12.4	16.1	0.092	32.5	41.8	0.283
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 06	11.6	14.9	0.08	31.2	40.5	0.22
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 07	21.2	27.5	0.137	32.5	42.1	0.21
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 08	7.97	10.6	0.054	21.4	28.3	0.143
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 09	4.7	6.45	0.035	23.8	32.5	0.178
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 10	15	20.1	0.114	24.7	33.1	0.184
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 11	5.29	7.01	0.042	29.8	39.5	0.236
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 12	5.2	6.85	0.034	32.2	42.4	0.21
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 13	17.7	23.8	0.129	27.7	37.4	0.193
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 14	13.9	18.2	0.115	32	42	0.263
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 15	13.3	18.1	0.098	27.9	38	0.205
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 16	10.2	14.6	0.079	27.6	39.4	0.203
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 17	9.57	14.8	0.067	23.5	36.5	0.165

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 18	11.1	16.6	0.087	25.2	37.7	0.202
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 19	10.2	15.2	0.081	24.7	37.1	0.195
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 20	8.15	12	0.058	29	42.8	0.204
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 21	8.11	12.7	0.066	24.3	37.1	0.202
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 22	9.32	13.7	0.077	23.1	34.1	0.193
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-12 23	6.63	9.73	0.061	27.5	40.3	0.244
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 00	9.2	13.8	0.074	23.3	34.9	0.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 01	8.08	12	0.066	25.5	37.7	0.201
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 02	9.79	14.7	0.086	24.6	36.9	0.214
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 03	9.65	14.3	0.122	30.1	44.5	0.357
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 04	5.1	7.66	0.095	26.5	39.7	0.492
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 05	8.53	12.6	0.139	27.7	41	0.449
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 06	7.04	10	0.081	32.3	45.8	0.344
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 07	11.1	16.7	0.168	27.6	41.4	0.41
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 08	8.28	13.1	0.133	28.3	44.5	0.439
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 09	13.6	21.5	0.287	26.1	41.3	0.577
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 10	4.71	7.54	0.08	25.2	40.3	0.445
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 11	11.8	18.9	0.19	23.9	37.8	0.47
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 12	11	17.6	0.168	22.1	35.1	0.325

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 13	8.54	13.6	0.096	27	43.2	0.376
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 14	13.8	21.7	0.23	23.8	37	0.392
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 15	5.34	8.3	0.103	26.4	41	0.499
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 16	16.1	24.5	0.354	27.6	41.6	0.594
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 17	8.56	12.7	0.104	24.2	35.6	0.311
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 18	11.3	16.3	0.16	25.6	36.8	0.316
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 19	4.29	6.23	0.085	29.4	42.7	0.59
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 20	11.4	16.9	0.158	21.2	31	0.285
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 21	5.09	7.27	0.076	28.9	41.3	0.429
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 22	5.56	8.03	0.074	25.3	36.4	0.343
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-13 23	12.4	18.5	0.129	22.7	33.7	0.237
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 00	4.94	7.14	0.053	26.6	38.3	0.273
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 01	11.6	16.2	0.074	31.8	44.3	0.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 02	6.82	9.72	0.081	29.1	41.4	0.372
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 03	8.82	12.7	0.124	24.9	35.9	0.372
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 04	8.84	12.6	0.076	29.3	41.8	0.255
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 05	6.91	9.86	0.079	30.7	43.7	0.343
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 06	8.81	12.7	0.125	24.2	34.8	0.335
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 07	8.58	12.4	0.159	26.8	38.6	0.56

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 08	4.63	6.66	0.084	31.2	44.7	0.552
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 09	9.3	13.2	0.113	29.1	41.6	0.405
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 10	4.82	7	0.094	19.9	28.8	0.385
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 11	9.19	13.4	0.089	27.4	39.9	0.282
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 12	4.6	6.71	0.056	29.8	43.5	0.377
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 13	10.6	15.3	0.092	28.7	41.5	0.258
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 14	5.61	8.04	0.045	31.8	45.3	0.272
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 15	13.4	19.2	0.089	27.6	39.6	0.182
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 16	5.14	7.52	0.036	26.4	38.7	0.188
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 17	13.2	19.3	0.083	26.2	38.3	0.165
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 18	7.88	11.5	0.054	28.2	40.8	0.195
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 19	7.67	11.2	0.051	27.3	39.8	0.181
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 20	11.9	17.5	0.11	28.6	41.8	0.251
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 21	14.8	21.3	0.116	31.3	45.2	0.242
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 22	11.1	16.3	0.077	26.6	38.9	0.185
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-14 23	12.4	18.3	0.093	31.1	45.8	0.259
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 00	12.2	17.7	0.205	30.1	43.4	0.515
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 01	8.6	12.5	0.11	30.9	44.9	0.353
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 02	12.6	18.4	0.086	29	42.2	0.202

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 03	6.8	9.81	0.062	28.9	41.6	0.26
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 04	13.9	20.3	0.144	26.9	39.3	0.289
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 05	4.98	7.26	0.048	25.9	37.7	0.246
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 06	12.2	17.8	0.098	29.8	43.3	0.241
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 07	7.2	10.4	0.064	27.3	39.5	0.255
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 08	14.4	20.9	0.113	26	37.8	0.199
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 09	7.79	11.2	0.056	29.6	42.3	0.219
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 10	10.9	15.7	0.08	24.4	34.9	0.178
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 11	14.4	20.5	0.095	30.5	43.3	0.202
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 12	12.2	17.4	0.081	29.4	42	0.195
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 13	10.3	14.8	0.068	26.8	38.3	0.178
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 14	6.66	9.56	0.044	28.4	40.7	0.189
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 15	13.3	18.9	0.067	26.3	37.5	0.134
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 16	10.8	15.2	0.071	29.4	41.5	0.195
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 17	5.45	7.66	0.036	29.1	40.7	0.192
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 18	9.29	13.5	0.06	20.9	30.3	0.136
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 19	6.89	9.9	0.045	28.3	40.6	0.184
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 20	7.27	10.4	0.049	32.9	47.1	0.217
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 21	3.84	5.43	0.026	26.6	37.6	0.176

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 22	3.22	4.47	0.021	30.8	42.8	0.203
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-15 23	3.16	4.53	0.024	28.7	41.1	0.219
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 00	3.03	4.36	0.022	27.9	40.1	0.199
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 01	3.11	4.45	0.024	25.6	36.6	0.195
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 02	3.4	4.89	0.025	27.5	39.5	0.216
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 03	3.2	4.64	0.021	23.2	33.6	0.154
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 04	3.95	5.78	0.027	24.1	35.3	0.169
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 05	3.53	5.35	0.043	21.2	31.9	0.267
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 06	3.47	5.05	0.04	27.2	39.3	0.308
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 07	3.23	4.79	0.027	26.7	39.2	0.224
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 08	3.19	4.88	0.045	19.2	29.4	0.272
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 09	3.23	4.94	0.038	23.7	36.2	0.28
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 10	3.47	5.23	0.035	26.7	40.1	0.274
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 11	3.64	5.38	0.038	29	42.9	0.307
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 12	3.57	5.41	0.062	29.1	43.8	0.513
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 13	3.64	5.59	0.062	26.2	40.2	0.457
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 14	3.43	5.33	0.03	28.4	44.1	0.244
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 15	3.52	5.38	0.056	28	42.8	0.472
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 16	3.44	5.41	0.083	23.2	36.5	0.553

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 17	3.36	5.19	0.046	26.6	41	0.359
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 18	3	4.63	0.045	24.4	37.6	0.368
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 19	2.95	4.51	0.037	27.4	41.9	0.35
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 20	2.99	4.6	0.067	28.3	43.4	0.608
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 21	3.38	5.14	0.064	28.7	43.7	0.564
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 22	5.42	8.18	0.109	25.5	38.6	0.489
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-16 23	4.2	6.41	0.098	27.8	42.4	0.675
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 00	5.71	8.79	0.111	26.2	40.3	0.491
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 01	9.41	14.7	0.114	26.8	41.7	0.35
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 02	14	21.7	0.2	21.9	33.9	0.296
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 03	19.7	29.9	0.341	30.3	46	0.515
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 04	13.6	21.1	0.412	26.8	41.4	0.77
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 05	7.61	11.7	0.223	23	35.5	0.668
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 06	10.6	16.2	0.361	27.1	41.5	0.93
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 07	10.7	16.5	0.386	31.1	48	1.12
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 08	12.4	19.3	0.402	27.7	42.9	0.909
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 09	13.2	20.4	0.465	30.1	46.6	1.01
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 10	13.9	21.6	0.43	22.4	35	0.694
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 11	17.1	24.2	0.282	27.5	39.5	0.452

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 12	15.1	20.1	0.312	29.3	39.3	0.998
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 13	9.64	13	2.52	30.2	40.6	7.96
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 14	9.56	12.4	2.72	27.5	35.6	7.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 15	11.3	14.9	3.66	30.5	40.1	9.94
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 16	10.9	14.4	3.05	27.2	36	7.48
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 17	11.5	15.5	3.52	28.4	38	8.63
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 18	13.6	18.6	1.96	17.9	24.5	2.85
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 19	12.6	17.2	4.22	23.7	32.5	7.82
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 20	8.67	11.5	2.93	27.1	35.9	8.75
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 21	13.1	17.5	3.42	31.9	42.6	8.26
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 22	6.86	9.09	0.359	30.4	40.4	0.806
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-17 23	11.1	15.2	0.21	29.7	40.4	0.548
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 00	7.85	10.9	0.518	26.9	37.3	1.85
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 01	14	19.3	4.33	21.6	30	6.67
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 02	8.46	11.4	2.91	24.6	33.1	8.46
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 03	18.6	25.3	6.02	27	36.7	8.64
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 04	13.5	18.3	4.53	24.7	33.6	8.31
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 05	13.2	18.1	1.92	24.1	33.1	4.31
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 06	13.5	18.3	2.36	26.2	35.8	5.91

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 07	14.6	20.3	5.11	24.7	34.6	8.63
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 08	15	19.6	5.15	24	31.5	8.07
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 09	18.8	24.6	1.12	23.3	30.6	1.23
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 10	13.5	17.6	5.06	30.8	40.2	11.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 11	15.5	20.3	0.662	29.9	39.1	1.34
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 12	14.5	18.9	5.59	30.1	39.1	11.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 13	14.9	19.9	1.45	22.4	29.8	2.19
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 14	11.5	15	0.071	22.5	29.4	0.138
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 15	12.9	16.9	0.08	28.8	37.6	0.176
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 16	14.4	19.1	0.088	27.6	36.4	0.169
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 17	13.7	18.2	0.084	30.8	41	0.189
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 18	12.5	16.7	0.077	28.3	37.7	0.174
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 19	15	20.2	0.092	25.8	34.8	0.158
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 20	9	11.8	0.055	31.2	41.2	0.191
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 21	6.54	8.75	0.04	33.5	44.9	0.208
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 22	10.5	14	0.065	32.4	42.9	0.199
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-18 23	16.2	21.4	0.109	32.8	43.3	0.219
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 00	15	20	0.092	30.4	40.5	0.186
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 01	17.5	23.3	0.472	31.4	41.8	0.936

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 02	15	20	1.25	29.3	39	2.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 03	20.2	26.8	1.12	28.5	37.8	1.74
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 04	12.9	17.2	0.46	27.9	37.2	0.726
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 05	3.26	4.37	0.02	25.3	33.8	0.153
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 06	13.5	18	0.083	25.3	33.7	0.154
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 07	12.8	16.8	0.078	29.2	38.6	0.178
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 08	20.3	27.3	1.02	30.1	40.4	1.55
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 09	7.35	11.4	0.204	26.5	41.2	0.449
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 10	10.3	13.8	0.146	24.7	33.1	0.421
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 11	12.3	16.8	0.506	26.9	36.6	0.977
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 12	14.9	20.3	1.72	26.7	36.2	3.28
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 13	15	20.1	3.32	27.9	37.2	6.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 14	9.41	12.8	1.88	26.6	35.8	5.65
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 15	18.9	24.9	5.2	28.1	37	7.78
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 16	16.4	21.2	4.93	27.4	35.5	8.25
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 17	13.1	17	3.89	32.2	42	9.29
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 18	16.2	21	3.11	31.1	40.4	6.06
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 19	14.8	19.3	1.93	28.9	37.8	3.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 20	11.9	15.7	0.211	29.7	39.2	0.528

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 21	13.6	17.7	0.087	34	44.6	0.214
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 22	15.5	20.3	0.379	31.2	40.8	0.743
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-19 23	10.6	14	0.952	30.9	40.6	3.17
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 00	17.2	22.6	2.42	31.8	41.6	4.47
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 01	10.7	13.8	1.32	29.3	37.9	3.82
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 02	17.1	21.8	2.16	31.4	39.9	4.03
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 03	15.9	20.5	1.82	28.4	36.6	3.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 04	21.4	27.5	4.08	27.5	35.4	5.28
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 05	17.6	22.9	3.18	25.6	33.4	4.52
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 06	15.5	19.7	3.51	29.7	37.9	6.74
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 07	16	21.2	4.78	28.4	37.8	8.17
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 08	7.79	10.2	1.72	25.4	33.5	3.59
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 09	14.5	19.1	3.18	32.9	43.4	6.04
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 10	15.6	20.4	5.71	27.7	36.1	10.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 11	19.4	25.2	0.297	30.8	40.1	0.472
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 12	18.4	24.2	4.22	28.6	37.5	6.88
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 13	19.3	24.9	6.7	27.2	35.1	9.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 14	22.1	32.3	0.135	45.7	74.5	0.295
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 15	8.84	11.4	1.78	25.5	33	5.01

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 16	11.4	15	3.81	23.9	31.4	7.97
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 17	13.6	18	1.59	24	31.7	2.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 18	14.7	19.1	0.089	23.4	30.6	0.142
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 19	20.1	26.1	0.12	28.9	37.8	0.172
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 20	12.4	16.4	0.075	30	39.6	0.182
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 21	10.4	13.8	0.062	30.8	40.9	0.183
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 22	9.72	12.4	0.059	30.8	39.5	0.187
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-20 23	12.6	16.2	0.075	32.7	41.9	0.194
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 00	8.6	11.3	0.052	26.9	35.3	0.163
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 01	14.2	19	0.086	26.8	35.9	0.162
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 02	9.42	12.5	0.058	24.2	32.3	0.147
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 03	12.9	16.6	0.078	27.6	35.6	0.168
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 04	6.54	8.73	0.04	30.6	40.7	0.185
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 05	11.9	15.6	0.072	33.5	43.8	0.201
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 06	7.31	9.46	0.044	27.4	35.7	0.167
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 07	8.24	11.1	0.05	26.4	35.5	0.161
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 08	16	21.6	0.644	25.3	34.2	1.22
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 09	7.34	10.1	0.966	26.7	36.7	3.31
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 10	14.7	19.9	3.61	25.9	35.1	6.29

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 11	8.85	12	2.53	31.2	42.6	8.34
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 12	5.04	6.92	1.71	28.8	39.5	9.74
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 13	11.2	15.4	3.65	26.9	36.9	8.87
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 14	6.25	8.74	1.41	23.9	33.4	5.39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 15	13	17.7	3.94	26.1	35.6	8.15
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 16	13.9	19.2	3.65	25.6	36.4	5.69
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 17	14.7	19.6	3.44	23.7	31.5	5.59
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 18	14.8	19.9	2.95	25.5	34.4	4.92
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 19	3.98	5.33	0.756	25.6	34.2	4.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 20	6.43	8.63	0.857	25.7	34.3	3.73
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 21	12.9	17.6	2.08	21.9	29.9	3.47
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 22	5.26	7.11	1	20.4	27.7	3.77
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-21 23	6.64	9.05	0.755	19.6	26.8	2.73
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 00	14.9	20.1	1.16	22	29.6	1.56
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 01	7.19	9.86	0.066	26.3	36.6	0.225
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 02	14.2	19	0.086	25.4	34.2	0.155
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 03	7.97	11.1	0.048	23.6	33.1	0.142
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 04	16.1	21.5	0.098	27.5	36.9	0.167
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 05	8.33	11.2	0.05	30.6	41.1	0.186

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 06	12.5	17	0.076	29.8	40.5	0.181
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 07	11.7	15.7	0.979	33.5	45.2	3.61
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 08	11.1	15.2	2.51	28.5	38.8	7.26
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 09	14.5	19.6	0.812	30.2	40.7	2.55
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 10	9.16	12.3	3.12	29.5	39.6	10
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 11	10.7	14.8	1.89	20.8	28.9	3.06
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 12	10.1	13.5	2.27	27.7	37.1	6.19
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 13	13.7	17.9	4.59	29.6	38.7	10
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 14	5	6.54	1.86	30.3	39.6	11.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 15	17.7	18.8	6.7	30.2	37	11.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 16	10.2	13.5	0.078	26.1	34.7	0.195
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 17	8.56	11.4	0.148	28.5	38	0.446
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 18	11.4	15.1	1.61	26.9	35.5	3.95
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 19	7.79	10.2	1.82	34	44.5	7.75
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 20	11.4	15	1.68	26.9	35.5	3.96
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 21	8.63	11.5	1.9	25.5	34	5.68
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 22	9.48	12.3	2.76	28.1	36.3	8.18
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-22 23	8.78	11.4	1.77	31.9	41.3	6.48
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 00	6.78	8.97	0.401	25	33	1.73

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 01	9.79	13	1.68	22.3	29.7	3.64
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 02	9.1	12.2	2.61	23.6	31.7	6.72
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 03	17.5	23.2	5.98	24.8	32.8	8.51
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 04	18.7	24.6	0.525	23.7	31.2	0.814
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 05	18.1	23.8	0.11	25.1	33	0.152
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 06	12.1	16.2	2.7	25.4	34.1	6.52
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 07	11.7	15.5	3.62	24.7	32.7	7.79
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 08	12.4	16.4	0.085	23.9	31.7	0.161
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 09	11.6	14.9	0.094	31.4	40.6	0.239
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 10	8.75	11.3	0.081	24.4	31.4	0.208
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 11	10.2	12.7	1.55	29.8	37.1	3.17
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 12	8.3	10.4	2.36	30.5	38	6.83
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 13	5.9	7.4	0.036	31.4	39.3	0.19
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 14	10.3	12.7	0.063	31	38.3	0.189
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 15	12.1	15.2	0.075	30	37.8	0.186
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 16	8.29	10.7	0.052	26.5	34.3	0.166
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 17	12.4	16	0.077	27.2	35.1	0.17
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 18	5.44	6.98	0.034	25.9	33.2	0.159
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 19	7.04	9.01	0.044	26.3	33.5	0.164

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 20	7.36	9.59	0.047	23.4	30.4	0.149
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 21	4.26	5.54	0.027	23.5	30.5	0.148
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 22	6.29	8.3	0.039	23.8	31.3	0.147
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-23 23	7	9.07	0.043	31.5	40.8	0.194
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 00	6.63	8.62	0.04	25.5	33.2	0.155
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 01	7.88	10.6	0.048	26.2	35.2	0.162
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 02	8.16	10.6	0.05	24.6	32	0.149
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 03	10.6	14	0.065	25.8	34.6	0.159
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 04	9.9	12.9	0.062	24.8	32.2	0.154
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 05	11.3	14.6	0.069	26.2	33.9	0.159
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 06	9.15	11.8	0.056	25.3	32.7	0.154
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 07	11.9	15.1	0.577	28.7	36.6	1.52
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 08	14.7	19.1	3.42	26.1	33.9	6.05
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 09	13.8	18.2	3.38	27.6	36.6	6.84
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 10	16	20.6	1.7	24.6	31.8	2.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 11	19.2	24.2	0.127	24.7	31.2	0.163
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 12	13	16.6	0.085	24.7	31.5	0.163
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 13	18	22.5	0.118	24.2	30.5	0.159
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 14	12.9	16.2	0.084	23.4	29.4	0.154

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 15	20.4	25.5	0.131	24.2	30.5	0.156
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 16	9.22	12	0.06	23.2	30.2	0.152
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 17	4.22	5.39	0.028	29.5	37.7	0.194
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 18	4.06	5.23	0.026	26.3	33.9	0.171
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 19	3.88	4.97	0.026	30.4	38.9	0.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 20	5.88	7.38	0.038	32.1	40.4	0.212
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 21	5.16	6.64	0.033	33.6	43.4	0.218
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 22	6.86	8.77	0.044	33.2	42.5	0.215
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-24 23	4.75	6.09	0.031	34.6	44.3	0.224
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 00	7.94	10.3	0.052	33	42.9	0.218
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 01	5.24	6.89	0.035	33	43.3	0.217
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 02	5.65	7.44	0.037	28	36.7	0.184
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 03	3.65	4.68	0.024	33.1	42.5	0.218
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 04	3.87	4.96	0.025	33.6	43.1	0.218
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 05	3.72	4.77	0.028	31.3	40.2	0.238
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 06	3.62	4.77	0.032	29.7	39.1	0.253
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 07	3.7	4.82	0.025	31.2	40.7	0.208
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 08	5.52	7.38	0.038	29.5	39.5	0.208
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 09	3.96	5.22	0.026	28.8	38	0.19

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 10	4.32	5.62	0.03	26.4	34.3	0.181
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 11	13	17.3	0.112	26.8	35.3	0.203
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 12	14.9	19.3	0.133	24.5	31.7	0.206
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 13	16.5	21.4	0.112	26.8	35.2	0.184
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 14	6.07	7.95	0.043	24.1	31.8	0.168
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 15	3.99	5.16	0.027	23.6	30.5	0.156
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 16	3.6	4.75	0.03	24.5	32.4	0.205
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 17	3.79	4.93	0.053	31	40.3	0.434
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 18	3.83	5.04	0.067	32.2	42.4	0.57
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 19	4.97	6.27	0.06	33.6	42.5	0.399
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 20	5.87	7.65	0.101	28.6	37.2	0.505
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 21	4.16	5.39	0.055	27.1	35.2	0.366
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 22	4.06	5.33	0.056	26.8	35.1	0.36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-25 23	4	5.1	0.065	29.5	37.6	0.475
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 00	4.02	5.26	0.119	29.2	38.2	0.857
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 01	3.91	5.17	0.134	29.5	39	1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 02	4.38	5.95	0.15	28.5	38.8	0.955
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 03	14.4	19.2	0.302	30.9	41.1	0.627
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 04	13.1	17.6	0.374	32.9	43.9	1.01

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 05	12.6	16.8	0.468	31.8	42.6	1.18
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 06	11.6	15.6	0.477	32	43	1.28
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 07	9.17	12.2	0.339	27.6	37	0.947
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 08	16.8	22.4	0.407	25.3	33.5	0.572
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 09	22.2	29.6	0.207	25.2	33.7	0.242
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 10	9.98	13.2	0.125	24.2	32.1	0.318
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 11	16.2	21.4	0.263	22.8	30.2	0.412
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 12	20.2	26.5	0.184	22.4	29.4	0.201
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 13	14.1	18.8	0.093	22.1	29.4	0.146
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 14	21.4	28.1	0.144	20.5	26.9	0.138
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 15	19.4	25.7	0.13	23.1	30.6	0.155
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 16	8.33	11	0.056	21.5	28.3	0.144
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 17	11.2	14.9	0.077	23	30.3	0.161
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 18	9.78	13.1	0.064	21.8	29.1	0.144
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 19	20.3	26.9	0.134	22.6	30	0.148
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 20	11.5	15.2	0.077	22.1	28.9	0.148
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 21	4.34	5.58	0.029	25.3	32.6	0.169
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 22	4.26	5.53	0.046	25.6	33.2	0.272
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-26 23	4.05	5.3	0.035	25.6	33.6	0.213

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 00	3.98	5.38	0.032	26.4	35.7	0.207
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 01	4.06	5.45	0.036	30	40.2	0.267
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 02	3.73	4.96	0.028	28.5	38	0.216
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 03	3.65	4.93	0.035	30.5	41.2	0.298
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 04	3.94	5.35	0.033	28.8	39.1	0.247
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 05	3.94	5.3	0.074	31.5	42.4	0.584
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 06	3.57	4.82	0.078	29.1	39.4	0.617
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 07	3.92	5.48	0.036	25.6	35.7	0.232
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 08	4.78	6.37	0.061	27.5	36.6	0.334
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 09	4.12	5.57	0.048	27.1	36.6	0.318
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 10	3.85	5.32	0.026	25.8	35.7	0.174
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 11	4.14	5.63	0.029	25.9	35.3	0.178
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 12	3.93	5.28	0.029	25.3	34	0.186
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 13	3.93	5.35	0.033	25	34.1	0.208
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 14	3.72	5.19	0.031	22	30.7	0.182
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 15	4.03	5.43	0.036	24	32.4	0.212
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 16	4.04	5.49	0.041	23.6	32.1	0.24
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 17	4.12	5.65	0.039	24.1	33	0.227
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 18	4	5.46	0.03	22.8	31.2	0.174

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 19	4.09	5.4	0.029	23.5	31	0.166
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 20	9.14	12.5	0.065	24.2	33.2	0.169
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 21	22.1	29.9	0.269	24.3	32.8	0.293
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 22	8.57	11.6	0.084	23.1	31.2	0.225
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-27 23	5.48	7.21	0.039	23.5	30.9	0.167
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 00	4.54	6.23	0.065	25	34.2	0.362
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 01	4.25	5.76	0.087	28.4	38.5	0.566
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 02	4.01	5.37	0.044	28.2	37.8	0.307
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 03	4.03	5.33	0.034	27.7	36.6	0.23
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 04	3.83	5.24	0.026	27.1	37.1	0.182
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 05	3.82	5.2	0.037	27.5	37.5	0.265
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 06	3.86	5.24	0.054	26.4	35.9	0.36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 07	3.68	5.3	0.044	29.8	42.9	0.359
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 08	7.22	10.2	0.072	17.2	24.7	0.212
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 09	17.2	23.6	0.143	23.7	32.4	0.193
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 10	5.86	7.99	0.045	25.1	34.3	0.194
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 11	5.24	7.21	0.035	28	38.6	0.188
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 12	4.96	6.85	0.033	27.1	37.4	0.182
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 13	8.99	12.4	0.06	27.3	37.4	0.182

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 14	15.5	21.5	0.104	28.7	39.9	0.192
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 15	18	25	0.131	30.1	41.7	0.219
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 16	16.9	23.4	0.113	27.1	37.6	0.182
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 17	21.8	30.4	0.146	27.5	38.4	0.185
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 18	15.2	20.9	0.102	24.9	34.3	0.167
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 19	20.6	27.7	0.141	25.8	34.7	0.176
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 20	6.57	9.07	0.057	25.7	35.7	0.228
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 21	18	24.1	0.126	24.5	32.7	0.17
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 22	20	27.8	0.137	26.2	36.5	0.179
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-28 23	10.8	15.1	0.11	28.3	39.7	0.294
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 00	19.4	26.6	0.163	25.4	34.9	0.218
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 01	16.6	23.6	0.214	27.9	39.8	0.356
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 02	17.2	24.2	0.133	26.5	37.5	0.201
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 03	18.8	26.1	0.202	27.4	38	0.275
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 04	11.1	15.5	0.216	25.9	36.2	0.524
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 05	14.8	20.8	0.491	24.9	35.1	0.816
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 06	5.32	7.22	0.121	23	31.2	0.506
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 07	4.12	5.36	0.06	21.6	28.2	0.316
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 08	11.2	16	0.138	26.1	37.1	0.258

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 09	19.6	27.7	0.29	27.3	38.6	0.395
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 10	22.1	30.9	0.149	25.7	36	0.173
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 11	6.41	8.64	0.042	26.7	36.1	0.18
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 12	4.75	6.54	0.031	27.7	38.1	0.186
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 13	4.27	5.8	0.029	26.1	35.6	0.175
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 14	14.8	20	0.099	25.9	35.1	0.173
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 15	7.73	10.1	0.041	19.6	25.8	0.102
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 16	5.33	8.13	0.035	20.6	29.3	0.136
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 17	4.76	6.43	0.032	22.3	30.1	0.149
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 18	4.41	6.26	0.029	22.1	31.1	0.147
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 19	15.3	21.2	0.106	23.3	32.4	0.161
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 20	15.6	25	0.117	22.3	32.8	0.164
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 21	10.7	14.6	0.075	22.6	31.2	0.158
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 22	11.8	19.2	0.078	23	34.1	0.152
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-29 23	5.04	6.92	0.034	23.3	32.1	0.156
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 00	4.73	7.22	0.032	21.2	30.6	0.141
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 01	4.51	6.23	0.03	22.6	31.2	0.15
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 02	8.2	12.4	0.079	23.3	35	0.211
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 03	21.7	30.6	0.213	24.3	34.3	0.239

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 04	14.5	23.1	0.222	23.1	33.5	0.422
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 05	20.8	29.4	0.313	25.5	36.2	0.382
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 06	14	21.2	0.318	26.9	40	0.478
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 07	13.2	19.4	0.159	18.5	27.5	0.242
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 08	12.9	28.8	0.21	20.5	35.7	0.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 09	13.5	19.6	0.297	21.3	31	0.533
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 10	15.3	30.5	0.546	24.2	39.2	0.918
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 11	14.8	21.6	0.523	23.5	34.6	0.86
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 12	14.4	23.3	0.172	24.1	37.4	0.297
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 13	22.1	32.3	0.525	23.2	33.9	0.556
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 14	14.2	21.6	0.194	22.9	33.2	0.315
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 15	11.6	17.2	0.192	24.5	36.1	0.388
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 16	12	18.4	0.322	22.2	32.8	0.539
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 17	4.82	6.9	0.092	23.4	33.6	0.463
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 18	4.4	6.81	0.135	26.8	41.3	0.836
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 19	6.4	8.97	0.2	25.3	35.6	0.868
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 20	14.2	32.5	0.537	21.1	36.7	0.75
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 21	19.1	27.8	0.696	25	36.6	0.981
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 22	7.36	13.1	0.248	25.3	38.6	0.87

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-30 23	4.73	6.98	0.164	26.2	38.6	0.91
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 00	11.2	27.6	0.262	24.3	40.9	0.496
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 01	4.74	6.79	0.13	25.2	36.1	0.678
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 02	4.21	6.71	0.092	24.4	38.3	0.531
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 03	5.97	8.6	0.108	24.5	35.4	0.469
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 04	11.5	43.7	3.42	24.1	43.3	0.449
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 05	4.72	6.85	0.065	21.6	31.4	0.287
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 06	4.35	6.66	0.201	18.3	27	0.813
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 07	4.9	7.23	1.87	20.9	30.8	7.98
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 08	18.7	28.7	1.35	22.1	33.7	2.39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 09	19.9	28.9	0.379	22.6	32.7	0.49
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 10	8.76	17.2	0.104	23.5	38.6	0.282
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 11	9.49	13.6	0.099	22.4	32.1	0.232
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 12	6.96	17.2	1.62	23.4	38.5	6.39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 13	4.57	6.67	1.65	25.1	36.5	9.09
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 14	4.3	6.33	0.05	24.4	35.4	0.289
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 15	6.06	8.64	0.123	21.2	30.4	0.397
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 16	11.7	16.1	0.143	18	24.8	0.218
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 17	8.44	11.9	0.133	21	29.7	0.33

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 18	5.98	8.9	0.051	23.4	34.9	0.197
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 19	10.6	15.4	0.13	23.2	34	0.249
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 20	20.7	30.1	0.28	22.6	33	0.305
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 21	22.6	33	0.267	24.1	35.2	0.288
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 22	12.3	17.4	0.238	23.9	34	0.434
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-03-31 23	4.73	6.68	0.133	25.2	35.7	0.725
		平均值	10.6	14	0.632	29	38.1	1.52
		最大值	66.3	73.9	6.7	45.7	74.5	11.7
		最小值	2.65	3.67	0.015	16.5	23.8	0.102
		累计值			471			1130

三锅炉_小时数据

烟尘			氧气 (%)	烟气温 度 (°C)	流量 (m3)	烟气湿 度 (% RH)
实测浓 度 (mg/M 3)	折算浓 度 (mg/M 3)	排放量 (kg)				
1.34	1.52	0.115	7.8	51.3	85207	14.2
1.42	1.61	0.14	7.77	51.5	98896	14.4
1.42	1.62	0.16	7.84	51.2	112682	14.2
1.42	1.64	0.147	7.97	50.8	103441	13.9
1.34	1.54	0.155	7.94	50.8	114932	13.9
1.45	1.65	0.163	7.82	51.2	112264	14.2
1.38	1.59	0.182	7.98	51.2	131663	14.2
1.39	1.63	0.176	8.19	51	127267	14
1.44	1.69	0.151	8.27	51.2	104322	14.2
1.32	1.55	0.145	8.19	51	109723	14
1.24	1.45	0.124	8.11	51.1	99938	14.1
1.24	1.42	0.143	7.88	51.2	114636	14
1.58	1.82	0.192	7.98	51.1	117017	13.9
1.35	1.54	0.142	7.83	51.1	104361	13.9
1.29	1.48	0.096	7.93	50.6	85361	13.6
1.28	1.47	0.104	7.93	50.9	93045	13.8

1.24	1.45	0.123	8.13	50.9	98662	13.8
1.22	1.4	0.098	7.96	50.9	80524	13.7
1.31	1.53	0.12	8.15	50.7	90882	13.7
1.32	1.54	0.129	8.12	50.8	97639	13.8
1.37	1.58	0.127	8	51.2	93007	14
1.43	1.63	0.129	7.84	50.8	90562	13.6
1.4	1.58	0.115	7.72	50.9	83097	13.8
1.4	1.57	0.134	7.61	50.9	96088	13.7
1.41	1.6	0.122	7.79	50.9	86412	13.7
1.43	1.65	0.123	7.98	51	86265	13.8
1.44	1.63	0.118	7.79	51.2	82377	13.9
1.46	1.66	0.15	7.75	51.7	102616	14.3
1.47	1.65	0.133	7.69	51.6	90811	14.3
1.46	1.65	0.114	7.71	51.1	78627	13.9
1.49	1.69	0.128	7.74	51.5	86207	14.2
1.52	1.74	0.129	7.91	51.8	84980	14.3
1.37	1.57	0.125	7.87	51.7	91418	14.4
1.27	1.46	0.123	8.01	51.6	96876	14.2
1.22	1.38	0.109	7.71	51.8	89995	14.4

1. 18	1. 31	0. 095	7. 56	52. 2	81117	14. 6
1. 15	1. 28	0. 087	7. 59	52. 1	75043	14. 5
1. 14	1. 27	0. 082	7. 62	52	71602	14. 4
1. 17	1. 3	0. 097	7. 47	52. 4	84295	14. 7
1. 31	1. 49	0. 103	7. 76	52. 5	75183	14. 8
1. 07	1. 27	0. 074	8. 31	52. 1	69234	14. 6
1. 09	1. 32	0. 08	8. 54	51. 7	72918	14. 1
1. 4	1. 67	0. 106	8. 33	51. 8	76728	14. 3
1. 21	1. 38	0. 085	7. 85	51. 4	70307	14
1. 12	1. 31	0. 087	8. 21	50. 9	77616	13. 8
1. 14	1. 38	0. 081	8. 54	51. 4	70478	14
1. 17	1. 37	0. 07	8. 14	51	59468	13. 8
1. 17	1. 29	0. 092	7. 42	51. 3	79221	14
1. 22	1. 38	0. 106	7. 73	51. 3	87108	14
1. 16	1. 3	0. 091	7. 59	51. 6	78535	14. 2
1. 19	1. 33	0. 093	7. 61	51. 7	78091	14. 4
1. 2	1. 36	0. 102	7. 72	52. 2	85445	14. 8
1. 21	1. 37	0. 088	7. 79	52	72940	14. 6
1. 26	1. 42	0. 116	7. 71	51. 7	91263	14. 4

1.27	1.48	0.114	8.04	51	89865	13.8
1.26	1.46	0.105	8.04	50.8	82821	13.7
1.26	1.52	0.105	8.61	51	83144	13.9
1.12	1.33	0.1	8.29	50.7	89533	13.6
1.08	1.28	0.072	8.3	51.4	66517	14
1.06	1.21	0.076	7.79	52	70964	14.2
1.07	1.2	0.07	7.53	52.4	64322	14.3
1.19	1.34	0.053	7.63	52.5	45552	14.4
1.31	1.44	0.057	7.4	52.4	44799	14.4
1.01	1.13	0.049	7.52	52.2	48929	14.6
0.997	1.11	0.049	7.58	52	49625	14.6
1.01	1.13	0.053	7.7	52.1	52763	14.7
1.03	1.18	0.063	7.86	51.9	61597	14.6
1.05	1.21	0.064	8.01	52	61161	14.6
1.05	1.23	0.058	8.17	51.8	55566	14.4
1.08	1.23	0.066	7.81	52.4	60971	14.8
1.07	1.22	0.058	7.76	52.2	54380	14.8
1.05	1.16	0.077	7.43	52.3	73414	14.8
1.05	1.16	0.07	7.45	52.4	66169	14.8

1.07	1.18	0.059	7.37	52.6	55367	15
1.1	1.19	0.08	7.24	52.6	72581	14.9
1.09	1.2	0.085	7.46	52.2	78356	14.7
1.1	1.22	0.088	7.48	51.7	79758	14.3
1.11	1.26	0.087	7.82	51.4	78755	14.1
1.12	1.27	0.095	7.71	51.3	84648	13.9
1.11	1.26	0.082	7.7	51.5	73917	14.1
1.11	1.28	0.084	7.99	51.9	75655	14.3
1.11	1.26	0.08	7.81	51.6	71783	14.1
1.07	1.17	0.068	7.28	52	63756	14.4
1.09	1.2	0.076	7.38	52	69579	14.4
1.04	1.17	0.076	7.61	51.5	72558	14.2
1.04	1.16	0.072	7.57	51.4	69478	14
1.09	1.22	0.084	7.65	51.2	76892	14
1.14	1.26	0.079	7.39	51.6	68616	14.3
1.16	1.28	0.086	7.43	51.9	74367	14.4
1.15	1.27	0.07	7.45	51.5	61185	14.2
1.12	1.21	0.094	7.04	52.1	84013	14.7
1.13	1.21	0.084	7.1	51.9	74329	14.5

1. 14	1. 25	0. 081	7. 24	51. 5	71138	14. 3
1. 15	1. 24	0. 092	7. 12	51. 6	80231	14. 3
1. 12	1. 24	0. 096	7. 4	51. 5	87297	14. 2
1. 15	1. 27	0. 09	7. 41	52	78304	14. 6
1. 15	1. 31	0. 095	7. 77	52. 2	82418	14. 7
1. 2	1. 35	0. 102	7. 65	51. 8	85259	14. 4
1. 26	1. 4	0. 112	7. 48	52. 2	88755	14. 7
1. 34	1. 51	0. 121	7. 68	52. 1	90988	14. 7
1. 3	1. 48	0. 107	7. 85	51. 4	83316	14. 2
1. 34	1. 54	0. 11	7. 96	51. 3	82433	14. 1
1. 28	1. 47	0. 101	7. 94	51. 1	78707	13. 8
1. 3	1. 5	0. 096	7. 99	50. 6	74651	13. 4
1. 26	1. 47	0. 114	8. 1	50. 3	90372	13. 2
1. 15	1. 34	0. 1	8. 14	50	87249	13. 1
1. 07	1. 23	0. 087	7. 95	50. 8	81111	13. 5
1. 09	1. 26	0. 087	8. 03	50. 7	79277	13. 5
1. 3	1. 51	0. 107	8. 09	50. 3	79890	13. 3
1. 38	1. 62	0. 107	8. 2	50. 5	79355	13. 4
1. 17	1. 35	0. 077	7. 98	50. 2	67164	13. 2

1.08	1.25	0.085	7.94	51	77467	13.7
1.12	1.27	0.073	7.74	51.3	65779	13.9
1.15	1.33	0.081	8.06	51.3	70525	13.9
1.17	1.34	0.095	7.84	51	80855	13.7
1.2	1.39	0.091	8.04	50.6	75852	13.5
1.27	1.46	0.118	7.91	50.7	93536	13.4
1.24	1.42	0.092	7.8	50.6	73791	13.4
1.19	1.33	0.11	7.56	50.9	92283	13.8
1.17	1.32	0.112	7.66	50.4	95649	13.3
1.17	1.31	0.092	7.67	50.4	79223	13.3
1.19	1.37	0.096	7.92	50.7	80872	13.5
1.21	1.37	0.097	7.76	50.8	80219	13.6
1.24	1.39	0.093	7.58	50.7	75313	13.4
1.25	1.41	0.103	7.69	50.4	81979	13.2
1.25	1.41	0.102	7.69	50.6	81387	13.4
1.26	1.43	0.099	7.79	50.7	79323	13.4
1.24	1.41	0.104	7.78	50.6	83796	13.4
1.21	1.36	0.114	7.65	50.6	94135	13.4
1.14	1.28	0.098	7.57	50.3	85159	13.3

1.13	1.26	0.085	7.56	51	75569	13.6
1.27	1.43	0.11	7.71	50.4	83816	13.2
1.07	1.2	0.08	7.7	50.4	75535	13.2
1.04	1.18	0.089	7.76	50	84969	13
1.06	1.2	0.094	7.8	50.9	88135	13.6
1.03	1.23	0.087	8.23	50.8	84163	13.5
0.985	1.39	0.023	10.1	49.1	22337	12.8
0.978	1.32	0.012	9.87	49.3	12146	12.2
0.971	1.47	0.01	11.1	48.8	9678	11.4
0.987	1.52	0.006	11.3	47.3	5988	10.1
0.994	1.45	0.006	10.7	48	5955	10.4
1.08	1.6	0.007	10.8	48	6305	10.4
0.872	1.24	0.007	10.4	47.7	6802	10.2
0.868	1.25	0.006	10.6	48.1	6146	10.4
0.97	1.39	0.006	10.6	47.7	5990	10.1
1.03	1.44	0.008	10.2	48.1	8156	10.2
0.934	1.31	0.007	10.3	48	7376	10.1
0.939	1.33	0.006	10.4	47.7	6303	9.92
1.03	1.48	0.007	10.6	47.6	6466	9.88

1	1.39	0.006	10.2	47.8	6026	9.99
0.992	1.36	0.007	10.1	47.9	6970	10
0.981	1.36	0.008	10.2	47.4	8030	9.74
0.849	1.24	0.007	10.6	47.8	6576	9.85
1.12	1.64	0.008	10.8	47.9	6445	9.97
0.944	1.34	0.006	10.4	47.6	6028	9.92
1.16	1.63	0.007	10.4	47.1	6208	10
1.31	1.87	0.01	10.5	47.3	7422	10.2
1.36	1.95	0.009	10.4	47.1	6835	10.1
1.19	1.67	0.008	10.3	47.3	6464	10.2
0.871	1.25	0.006	10.5	47.3	5998	9.99
0.91	1.3	0.007	10.5	47.1	6612	9.82
0.941	1.3	0.006	9.99	47.5	5998	9.9
0.817	1.06	0.006	9.46	47.3	5890	9.79
0.887	1.14	0.007	9.36	47.4	6322	9.86
0.936	1.31	0.006	10.2	47.3	5408	9.79
0.953	1.24	0.007	9.42	46.7	6092	9.48
0.95	1.22	0.007	9.36	47.2	6308	9.71
0.944	1.18	0.006	9.03	47.2	5754	9.73

1. 14	1. 42	0. 011	8. 95	47. 2	8106	9. 71
1. 1	1. 35	0. 011	8. 68	47. 4	9136	9. 81
1. 36	1. 62	0. 007	8. 39	46. 6	5451	9. 28
1. 2	1. 45	0. 008	8. 54	46. 9	6225	9. 39
1. 35	1. 67	0. 008	8. 85	47. 1	6571	9. 56
1. 11	1. 37	0. 014	8. 75	46. 8	12366	9. 38
1. 25	1. 51	0. 009	8. 64	46. 7	7727	9. 38
1. 15	1. 46	0. 007	9. 06	46. 9	6044	9. 39
1. 27	1. 63	0. 012	9. 32	47. 1	9732	9. 57
0. 885	1. 26	0. 008	10	47. 1	8096	9. 79
0. 917	1. 51	0. 007	11. 3	45. 8	7551	9. 41
0. 943	1. 2	0. 006	9. 23	46. 1	6678	9. 24
1. 31	1. 65	0. 009	9. 1	46. 7	6647	9. 48
0. 811	1. 03	0. 006	9. 23	47. 6	6597	9. 91
1. 13	1. 78	0. 192	8. 49	48	6526	10. 1
0. 81	0. 987	0. 006	8. 69	48. 4	6323	10. 3
0. 793	1. 02	0. 006	9. 3	48. 3	6551	10. 4
0. 797	0. 978	0. 006	8. 77	48. 4	6517	10. 5
0. 812	1. 01	0. 006	8. 88	48. 7	6460	10. 7

0.812	1	0.006	8.82	48.6	6218	10.6
0.808	1.01	0.006	8.95	48.8	6256	10.8
0.832	1.03	0.006	8.86	48.7	6411	10.7
0.802	0.998	0.006	8.96	48.7	6323	10.6
0.844	1.06	0.006	9.03	48.8	6196	10.7
0.831	1.07	0.006	9.36	48	6191	10.2
0.86	1.09	0.006	9.22	48.3	6405	10.4
0.865	1.1	0.006	9.17	48.4	6335	10.4
0.868	1.11	0.006	9.28	48.4	6243	10.4
0.89	1.14	0.006	9.29	48.5	6321	10.4
1	1.3	0.007	9.42	48.1	6254	10.2
1.31	1.71	0.008	9.45	48.1	6090	10.2
1.12	1.45	0.007	9.36	47.5	6091	9.86
1.26	1.62	0.006	9.27	48	6063	10.3
0.95	1.18	0.007	8.94	48.5	7099	10.5
0.839	1.05	0.006	8.99	48.8	6505	10.8
0.841	1.08	0.006	9.35	49	6493	10.9
0.79	1	0.006	9.19	49	6501	10.8
0.785	1.01	0.006	9.32	48.9	6517	10.6

0.809	1.01	0.006	8.95	49.2	6501	10.8
0.825	1.04	0.006	9.1	49	6509	10.7
0.787	0.974	0.006	8.88	49.1	6494	10.9
0.775	0.972	0.006	9.03	49.1	6490	11
0.78	0.994	0.006	9.22	48.4	6535	10.5
0.777	0.976	0.006	9.05	49.1	6488	11
0.774	0.964	0.006	8.96	49.2	6480	11.1
0.79	0.984	0.006	8.95	49.3	6474	11.1
0.781	0.97	0.006	8.93	49	6495	10.9
0.773	0.953	0.006	8.83	48.9	6502	10.8
0.776	0.991	0.006	9.25	48.4	6540	10.5
0.778	1.02	0.006	9.5	48.3	6546	10.4
0.76	0.986	0.006	9.44	48.1	6556	10.3
0.769	1.01	0.006	9.53	47.8	6576	10.1
0.773	0.999	0.006	9.39	47.4	6599	9.94
0.776	1	0.006	9.36	47.9	6575	10.1
0.761	0.977	0.006	9.32	48	6565	10.2
0.77	1.01	0.006	9.52	48.2	6549	10.4
0.761	0.981	0.006	9.36	48.5	6529	10.6

0.768	0.957	0.006	8.95	48.8	6509	10.8
0.783	0.98	0.006	9.02	48.9	6504	10.8
0.773	0.976	0.006	9.12	49.1	6499	10.8
0.948	1.2	0.007	9.16	49.2	6498	10.8
1.22	1.53	0.009	9.07	49.4	6491	10.9
0.782	1.09	0.006	10.2	49.6	6472	11.1
0.791	1.13	0.006	10.5	49.8	6463	11.1
0.776	1.09	0.006	10.2	49.6	6464	11.2
0.77	1.02	0.006	9.63	49.3	6478	11.1
0.76	0.962	0.006	9.16	48.9	6507	10.8
0.742	0.939	0.006	9.15	49.1	6489	11
0.732	0.908	0.006	8.9	49.1	6485	11
0.724	0.899	0.006	8.92	49.1	6489	11
0.736	0.889	0.006	8.58	48.8	6512	10.8
0.845	1.04	0.006	8.87	48.9	6501	10.8
0.793	1.03	0.006	9.41	48.6	6528	10.6
0.814	1.03	0.006	9.19	48.5	6540	10.4
0.838	1.07	0.006	9.22	48.3	6548	10.4
0.83	1.05	0.006	9.16	48.6	6537	10.4

0.878	1.14	0.006	9.41	48.3	6555	10.3
0.907	1.16	0.006	9.23	48.4	6544	10.4
0.796	1.01	0.006	9.12	48.3	6547	10.4
0.753	0.947	0.007	9.07	48.3	7311	10.4
0.708	0.91	0.007	9.34	48.2	7680	10.4
0.673	0.841	0.006	8.99	48.5	6512	10.7
0.709	1.04	0.007	10.6	48.2	7241	10.8
0.976	1.31	0.007	9.81	47.2	7057	10
0.773	1.06	0.007	10	47	7405	9.87
1.26	1.67	0.008	9.73	47.4	6583	10.2
1.21	1.83	0.011	11.3	47	9237	10.1
1.4	1.8	0.01	9.42	46.5	6639	9.67
0.922	1.23	0.008	9.81	46.7	6906	9.68
0.974	1.26	0.006	9.38	47.1	6600	9.89
0.925	1.24	0.007	9.78	46.6	6589	9.62
0.97	1.25	0.008	9.44	47.1	7778	9.83
0.83	1.06	0.006	9.25	47.4	6379	10.1
0.848	1.06	0.008	8.95	47.8	8325	10.3
0.823	1.02	0.007	8.88	48.2	7345	10.5

1.16	1.49	0.018	9.28	48.3	13353	10.6
0.893	1.18	0.008	9.73	48.2	7859	10.5
0.838	1.1	0.008	9.57	48.1	8636	10.6
0.796	1	0.008	9.08	48.2	9245	10.7
0.831	1.04	0.011	9.07	48.3	12817	10.8
0.809	1.05	0.008	9.48	47.8	9334	10.5
0.755	0.972	0.008	9.36	48	8539	10.7
1.06	1.38	0.008	9.44	48.1	7053	10.6
0.763	0.989	0.006	9.44	47.8	6472	10.4
0.768	1.02	0.006	9.68	47.9	6827	10.5
1.08	1.48	0.008	10	48.4	7587	10.7
0.774	1.04	0.007	9.83	48	7481	10.4
0.778	1.03	0.007	9.65	48.1	7878	10.5
0.7	0.921	0.006	9.59	48	6520	10.5
0.782	1.06	0.007	9.89	48	7181	10.5
0.679	0.89	0.007	9.56	47.5	8219	10.2
0.679	0.925	0.007	9.99	48.3	7266	10.8
0.656	0.94	0.007	10.5	48.4	7250	11
0.671	1.03	0.006	11.2	47.9	7065	10.6

0.657	0.984	0.007	11	47.3	7903	10.3
0.658	0.987	0.007	11	47	7882	10.2
0.671	0.989	0.006	10.8	46.4	7076	9.87
0.638	0.992	0.007	11.3	46.4	8069	9.87
0.653	0.964	0.007	10.8	45.9	8249	9.64
0.672	0.986	0.008	10.8	46.3	9051	9.81
0.679	1.02	0.007	11	46.3	8400	9.81
0.67	0.993	0.007	10.9	46.2	7933	9.76
0.651	0.977	0.007	11	46.2	8745	9.76
0.697	1.03	0.01	10.9	46	11820	9.59
0.716	1.08	0.014	11	45.7	18662	9.49
0.755	1.12	0.013	10.9	45.9	15576	9.6
0.721	1.03	0.009	10.5	46	10736	9.61
0.689	1.04	0.011	11	45.8	14345	9.53
0.93	1.47	0.013	11.5	45.1	16072	9.17
0.912	1.44	0.021	11.5	45	22178	9.12
0.966	1.55	0.017	11.7	44.6	17172	8.93
1	1.58	0.019	11.6	44.2	18870	8.71
0.741	1.18	0.012	11.6	43.8	14844	8.59

1.09	1.74	0.014	11.6	44.2	13460	8.75
2.19	3.39	0.037	11.4	44	17118	8.74
0.993	1.54	0.019	11.3	43.7	18712	8.6
1.08	1.61	0.023	11.1	44.4	21865	8.89
0.77	1.13	0.011	10.8	44.5	12701	8.81
1.14	1.64	0.014	10.6	45.1	12414	9.18
0.826	1.2	0.017	10.7	44.8	19567	8.96
0.865	1.27	0.012	10.8	44.7	13620	8.98
1.1	1.57	0.016	10.5	45.1	14725	9.17
0.766	1.1	0.011	10.6	45.2	13431	9.18
0.826	1.23	0.01	10.9	45.3	10446	9.25
0.884	1.28	0.01	10.6	45.6	10632	9.37
0.883	1.23	0.006	10.2	45.3	6375	9.18
0.772	1.1	0.011	10.5	45.5	12929	9.35
0.962	1.39	0.016	10.6	45.6	14804	9.35
0.795	1.14	0.008	10.5	45.5	8761	9.29
0.769	1.1	0.01	10.5	45.4	11676	9.24
0.923	1.33	0.014	10.6	45.2	14219	9.24
0.898	1.29	0.019	10.6	44.9	20961	8.97

0.983	1.41	0.018	10.6	45.5	17997	9.36
0.958	1.36	0.013	10.5	45.5	13630	9.39
0.976	1.42	0.019	10.7	46	19339	9.7
1.35	1.98	0.013	10.7	46.4	10133	9.96
0.868	1.27	0.012	10.7	46.8	12042	10.2
0.738	1.07	0.008	10.6	46.2	8840	9.98
0.724	1.04	0.007	10.5	46.6	8314	10.2
0.768	1.1	0.006	10.6	46.5	6606	10.1
0.749	1.1	0.006	10.8	46.5	7090	10
0.605	0.888	0.006	10.8	46.4	6627	9.84
0.857	1.25	0.006	10.7	46.6	6953	9.99
0.634	0.926	0.006	10.7	46.4	6626	9.87
0.714	1.05	0.007	10.7	46.2	8568	9.76
0.656	0.95	0.007	10.6	46	7687	9.64
0.718	1.06	0.006	10.8	45.4	7120	9.37
0.895	1.31	0.008	10.8	46	8450	9.65
0.687	0.993	0.013	10.6	46.1	17470	9.7
0.842	1.23	0.011	10.7	46.1	11867	9.73
0.736	1.07	0.006	10.7	44	6968	8.71

0.773	1.12	0.008	10.6	44.8	8827	9.14
0.845	1.23	0.011	10.7	44.7	10969	9.03
0.85	1.24	0.009	10.7	44.8	9759	9.08
0.671	0.977	0.007	10.7	44.6	7928	9.02
0.893	1.29	0.009	10.7	44.7	9435	9.08
0.672	0.977	0.007	10.7	44.8	7688	9.15
0.863	1.24	0.006	10.5	45.2	7365	9.37
0.665	0.96	0.006	10.6	45.5	7225	9.52
0.726	1.04	0.006	10.5	46.1	6636	9.81
0.669	0.954	0.006	10.5	46.4	6623	9.93
0.818	1.17	0.006	10.5	45.9	6661	9.54
0.678	0.973	0.006	10.5	46.4	6634	9.79
0.715	1.01	0.005	10.4	46.3	6630	9.85
0.704	0.995	0.006	10.4	46.6	6614	10
0.695	0.974	0.006	10.3	46.4	6618	9.98
0.669	0.972	0.006	10.7	46.6	6602	10.1
0.644	0.925	0.006	10.6	46.6	6604	10.1
0.645	0.927	0.006	10.6	46.5	6606	10.1
0.652	0.923	0.006	10.4	46.6	6602	10.1

0.642	0.894	0.006	10.2	46.6	6602	10.1
0.628	0.902	0.007	10.6	45.6	7473	9.54
0.629	0.904	0.006	10.6	45.7	7172	9.62
0.634	0.909	0.007	10.5	45.8	7668	9.69
0.637	0.915	0.007	10.6	45.7	7686	9.64
0.646	0.938	0.006	10.7	45.6	6633	9.57
0.656	0.963	0.007	10.8	45.4	7867	9.49
0.665	1.01	0.009	11.1	45.3	12056	9.43
0.647	0.941	0.009	10.7	45.5	11766	9.52
0.65	0.964	0.007	10.9	45.6	8404	9.55
0.643	0.983	0.01	11.2	45.1	13651	9.35
0.648	0.993	0.009	11.2	45.2	11831	9.44
0.651	0.98	0.009	11	45	10353	9.33
0.65	0.961	0.008	10.8	44.7	10330	9.16
1.16	1.76	0.018	11.1	44.2	17755	8.86
0.626	0.961	0.012	11.2	43.9	17236	8.66
0.73	1.14	0.008	11.4	43.7	8825	8.56
0.634	0.971	0.012	11.2	43.5	16752	8.42
0.638	1.01	0.017	11.4	43.5	24404	8.5

0.654	1.01	0.01	11.3	43.4	13453	8.39
0.633	0.978	0.011	11.3	43.3	15493	8.38
0.653	1	0.01	11.2	43.3	12876	8.37
0.627	0.964	0.015	11.2	43.1	21223	8.26
0.632	0.96	0.014	11.1	43.1	19464	8.27
0.621	0.939	0.014	11.1	42.8	19661	8.11
0.622	0.948	0.016	11.2	43	24069	8.24
0.623	0.958	0.013	11.2	43.1	18364	8.28
0.622	0.966	0.01	11.4	43	12760	8.19
0.623	0.967	0.01	11.3	42.8	13025	8.14
0.623	0.948	0.012	11.1	43.2	18116	8.27
0.63	0.975	0.019	11.3	42.8	29665	8.08
0.632	0.976	0.02	11.3	43	29228	8.2
0.627	0.96	0.022	11.2	43.2	33632	8.23
0.637	0.984	0.024	11.3	42.6	35974	7.89
0.642	0.997	0.022	11.3	42.9	32761	8.09
0.66	1.03	0.023	11.3	43.1	33527	8.17
0.625	0.974	0.02	11.4	43.1	31207	8.18
0.649	0.944	0.013	10.6	43.2	17875	8.19

0.628	0.844	0.024	9.84	43.8	35719	8.4
0.668	0.902	0.181	9.88	44.6	266837	8.68
0.626	0.812	0.179	9.43	44.9	283716	8.82
0.634	0.835	0.207	9.6	45.3	325540	9.03
0.614	0.821	0.174	9.75	45.2	283564	9.01
0.643	0.861	0.198	9.8	45.4	306367	9
0.628	0.862	0.101	10.1	45	157743	8.71
0.604	0.828	0.203	10	45.2	335978	8.76
0.688	0.912	0.222	9.68	45.1	322384	8.68
0.601	0.803	0.157	9.78	44.7	260632	8.53
0.686	0.911	0.02	9.71	45.4	26362	8.86
0.594	0.809	0.012	9.98	45.4	18440	8.9
0.654	0.908	0.043	10.2	45.3	68495	8.83
0.593	0.82	0.186	10.1	45.1	314157	8.74
0.672	0.905	0.231	9.85	45.4	343478	8.93
0.588	0.8	0.189	9.97	45.2	321334	8.76
0.578	0.785	0.195	9.96	44.6	338080	8.58
0.587	0.807	0.096	10.1	45.3	165919	8.86
0.581	0.792	0.129	9.99	45.2	215052	8.78

0.602	0.841	0.218	10.2	45.2	361028	8.71
0.608	0.8	0.204	9.58	45.2	336318	8.86
0.599	0.787	0.033	9.58	45.4	53430	9.05
0.605	0.787	0.227	9.47	45.5	376157	9.18
0.616	0.805	0.028	9.53	45.4	43040	9.13
0.599	0.779	0.229	9.46	45.5	382253	9.22
0.603	0.804	0.054	9.74	45.5	89341	9.2
0.771	1	0.007	9.54	43.7	6183	8.25
0.756	0.986	0.007	9.53	44.7	6122	8.84
0.613	0.81	0.006	9.65	44.9	6123	8.76
0.62	0.826	0.006	9.73	44.9	6128	8.69
0.621	0.827	0.006	9.72	44.1	6168	8.32
0.604	0.817	0.006	9.91	44.4	6128	8.52
0.677	0.894	0.006	9.64	44.4	6114	8.43
0.609	0.816	0.006	9.81	43.4	6191	8.02
0.612	0.81	0.006	9.66	43.7	6148	8.12
0.579	0.766	0.006	9.65	43.9	6658	8.28
0.592	0.79	0.006	9.76	44	6135	8.36
0.6	0.797	0.02	9.7	44.1	29219	8.42

0.584	0.775	0.044	9.71	44.3	73949	8.52
0.616	0.818	0.039	9.7	44.4	61975	8.62
1.35	1.79	0.028	9.75	44.7	26620	8.78
0.775	1.04	0.006	9.78	44.8	6047	8.85
0.599	0.796	0.006	9.72	44.5	6116	8.65
0.787	1.04	0.006	9.66	44.6	6110	8.73
0.618	0.829	0.032	9.81	44.8	50506	8.8
0.9	1.41	0.019	11.5	44.9	14946	8.97
0.729	0.979	0.017	9.85	42.7	15055	8.01
0.616	0.838	0.022	9.97	43.9	35366	8.44
0.749	1.02	0.08	9.96	44.2	122198	8.61
0.626	0.834	0.144	9.75	44.5	228737	8.73
0.673	0.908	0.146	9.88	44.8	217745	8.9
0.755	0.991	0.206	9.6	44.8	278192	8.8
0.588	0.761	0.178	9.41	45	301711	8.92
0.795	1.04	0.23	9.49	45.2	287542	8.93
0.606	0.787	0.119	9.44	45.1	196442	8.86
0.684	0.892	0.093	9.52	45.1	132235	8.77
0.613	0.808	0.013	9.63	45	17578	8.75

0.696	0.911	0.006	9.53	44.9	6326	8.75
0.609	0.794	0.016	9.5	44.5	22896	8.54
0.803	1.06	0.081	9.6	44.7	102617	8.62
0.64	0.838	0.09	9.53	44.9	140060	8.73
0.856	1.11	0.116	9.4	45	132384	8.81
0.606	0.773	0.077	9.22	45.1	126699	8.85
0.691	0.897	0.078	9.41	44.9	119198	8.71
0.622	0.799	0.118	9.33	45.2	191389	8.86
0.633	0.826	0.112	9.5	45.3	178532	8.95
0.679	0.868	0.153	9.27	45.3	224454	8.97
0.621	0.825	0.179	9.69	45.4	289601	9.07
0.732	0.967	0.095	9.62	45.2	150436	8.9
0.586	0.772	0.104	9.62	45.1	176616	8.94
0.626	0.816	0.228	9.5	45.1	363758	8.93
0.592	0.772	0.011	9.5	45.3	15291	9.13
0.605	0.794	0.149	9.57	45.3	244160	9.08
0.577	0.743	0.198	9.36	45.3	343021	9.05
0.58	0.789	0.006	10.6	45.9	6159	9.31
0.571	0.74	0.107	9.43	46.2	185528	9.59

0.571	0.749	0.194	9.57	46.3	340132	9.56
0.588	0.777	0.066	9.64	46.3	112011	9.54
0.644	0.84	0.006	9.52	45.8	6072	9.27
0.601	0.787	0.006	9.52	46.1	6055	9.44
0.603	0.796	0.006	9.64	45.9	6063	9.37
0.643	0.854	0.006	9.71	46.1	6055	9.44
0.993	1.27	0.006	9.27	45.9	6071	9.27
0.633	0.813	0.006	9.3	46.2	6052	9.46
0.65	0.853	0.006	9.56	46.3	6046	9.53
0.822	1.1	0.006	9.8	46.1	6051	9.5
0.619	0.826	0.006	9.75	45.5	6087	9.13
0.631	0.814	0.006	9.39	45.7	6072	9.29
0.644	0.859	0.006	9.75	45.7	6073	9.27
0.613	0.801	0.006	9.52	45.5	6087	9.14
0.922	1.2	0.006	9.46	45.7	6074	9.26
0.64	0.862	0.006	9.86	45.4	6095	9.05
0.626	0.846	0.034	9.89	45	44405	8.9
0.665	0.914	0.084	10.1	45.4	127027	9.12
0.592	0.805	0.138	9.96	45.1	234206	9.01

0.874	1.19	0.236	10	44.8	267093	8.85
0.65	0.892	0.22	10.1	44.9	338779	8.9
0.776	1.07	0.23	10.1	44.6	333882	8.73
1.38	1.93	0.252	10.2	44	229240	8.52
0.59	0.806	0.185	10	45	313407	8.96
0.717	1.01	0.167	10.3	44.8	233414	8.85
0.583	0.775	0.138	9.71	45.2	237042	9.08
0.712	0.961	0.14	9.86	45	192493	8.95
0.716	0.96	0.136	9.79	45.6	190383	9.25
0.597	0.797	0.085	9.77	45.4	141320	9.19
0.69	0.939	0.109	10	45.1	158512	9
0.946	1.28	0.18	9.92	45.6	184779	9.26
0.641	0.874	0.091	10	45.5	139841	9.2
0.64	0.862	0.044	9.86	45.2	73263	9.08
0.687	0.952	0.009	10.2	45.2	8825	9.02
0.603	0.81	0.006	9.84	45.3	6099	9.03
0.683	0.953	0.006	10.3	44.7	6124	8.8
0.577	0.773	0.006	9.79	45.3	6093	9.1
0.733	0.987	0.006	9.85	45.6	6081	9.19

0.607	0.828	0.006	9.99	45.6	6081	9.21
0.687	0.927	0.08	9.89	45.8	112647	9.32
0.61	0.831	0.148	9.98	45.9	243964	9.49
0.613	0.826	0.054	9.87	45.7	80981	9.39
0.574	0.772	0.195	9.83	45.9	340167	9.5
0.918	1.27	0.105	10.2	46	132675	9.49
0.568	0.762	0.109	9.81	46.3	197227	9.71
0.625	0.818	0.213	9.52	46.2	339005	9.55
0.605	0.79	0.226	9.52	46.3	380289	9.67
1.1	8.59	0.252	8.49	46	165740	9.53
0.586	0.778	0.006	9.71	45.8	7408	9.39
0.606	0.808	0.011	9.75	45.7	14516	9.25
0.627	0.828	0.093	9.64	45.6	146267	9.24
0.621	0.814	0.14	9.55	45.9	230367	9.39
0.591	0.78	0.085	9.64	45.3	146398	9.07
0.621	0.823	0.142	9.67	45.4	228400	9.12
0.591	0.764	0.172	9.4	45.7	291631	9.43
0.595	0.77	0.119	9.42	45.4	201511	9.09
0.588	0.776	0.039	9.65	45.3	62692	9.07

0.749	0.997	0.131	9.73	45	161380	8.88
0.628	0.842	0.177	9.82	45.2	282759	8.98
0.62	0.819	0.213	9.65	45.4	343205	9.08
0.611	0.805	0.022	9.61	45.5	32511	9.17
0.61	0.803	0.006	9.61	45.7	6070	9.33
0.745	0.998	0.182	9.82	45.8	255301	9.32
0.674	0.892	0.217	9.66	45.7	314106	9.3
0.621	0.824	0.006	9.69	45.6	6787	9.14
0.599	0.776	0.007	9.4	44.8	7771	8.82
0.624	0.805	0.008	9.35	45.2	8672	9.09
0.577	0.72	0.067	8.97	45.9	114666	9.39
0.616	0.768	0.139	8.98	45.5	232009	9.26
0.575	0.72	0.006	9.02	46.3	6067	9.69
0.566	0.699	0.006	8.85	46.5	6086	9.79
0.572	0.72	0.006	9.08	46.4	6204	9.71
0.567	0.734	0.006	9.41	46.8	6284	9.89
0.578	0.745	0.006	9.37	46.7	6240	9.84
0.576	0.74	0.006	9.33	46.6	6168	9.88
0.56	0.715	0.006	9.26	46.8	6343	9.99

0.566	0.738	0.006	9.49	46.5	6386	9.8
0.574	0.747	0.006	9.47	46.5	6300	9.76
0.556	0.733	0.006	9.62	46.2	6198	9.57
0.559	0.725	0.006	9.43	46	6173	9.54
0.561	0.73	0.006	9.48	46.1	6084	9.62
0.547	0.734	0.006	9.81	46	6177	9.48
0.567	0.736	0.006	9.45	46.3	6079	9.65
0.57	0.761	0.006	9.76	46.2	6150	9.67
0.58	0.755	0.006	9.48	46.5	6206	9.79
0.572	0.741	0.006	9.41	46.5	6084	9.8
0.571	0.738	0.006	9.4	46.5	6087	9.77
0.575	0.733	0.033	9.23	46.1	54745	9.59
0.55	0.714	0.126	9.44	46.5	228064	9.84
0.548	0.724	0.136	9.65	46.4	248645	9.86
0.543	0.7	0.059	9.36	46.7	108578	9.98
0.536	0.676	0.006	9.11	47	6592	10.2
0.913	1.17	0.008	9.24	47.1	6587	10.2
0.588	0.742	0.006	9.08	47.4	6577	10.2
0.553	0.694	0.006	9.05	47.1	6592	10.1

0.547	0.688	0.006	9.05	47.5	6564	10.4
0.552	0.718	0.006	9.47	47.5	6557	10.5
0.556	0.71	0.006	9.27	47	6592	10.2
0.561	0.723	0.006	9.35	47	6591	10.2
0.546	0.7	0.006	9.28	46.9	6595	10.2
0.549	0.69	0.006	9.07	47	6591	10.2
0.551	0.711	0.006	9.36	46.9	6598	10.1
0.566	0.725	0.006	9.28	46.8	6599	10.1
0.562	0.72	0.006	9.29	46.9	6596	10.1
0.571	0.743	0.006	9.46	46.8	6604	10
0.57	0.749	0.006	9.59	46.9	6597	10.1
0.561	0.737	0.006	9.57	46.9	6594	10.1
0.587	0.754	0.006	9.32	47.1	6583	10.2
0.576	0.739	0.006	9.3	46.8	6601	10.1
0.568	0.728	0.006	9.3	46.3	7588	9.75
0.56	0.736	0.007	9.58	45.8	8938	9.51
0.558	0.728	0.006	9.5	45.8	6661	9.54
0.792	1.05	0.007	9.77	45.5	7050	9.37
0.662	0.872	0.006	9.62	44.8	6723	8.99

0.674	0.876	0.006	9.44	45	6841	9.1
0.694	0.915	0.007	9.62	44.2	7810	8.73
0.669	0.866	0.007	9.4	45.2	8349	9.18
0.645	0.845	0.006	9.52	45.3	6886	9.24
0.634	0.829	0.006	9.52	45.4	6991	9.3
0.566	0.732	0.006	9.4	45.7	6660	9.56
0.549	0.724	0.007	9.64	45.6	8824	9.45
0.534	0.695	0.009	9.47	45.4	13890	9.28
0.541	0.712	0.011	9.59	45.2	18302	9.16
0.539	0.68	0.008	9.1	45.4	11734	9.4
0.552	0.719	0.01	9.48	45.4	17389	9.28
0.521	0.676	0.009	9.42	45.3	13542	9.33
0.529	0.693	0.009	9.54	45.3	13331	9.39
0.523	0.668	0.01	9.25	45.4	16128	9.42
0.531	0.695	0.016	9.53	45.4	29123	9.39
0.526	0.696	0.018	9.66	45.3	34160	9.32
0.53	0.72	0.018	9.96	44.9	33724	9.11
0.551	0.733	0.012	9.72	44.5	20882	8.87
0.554	0.739	0.017	9.76	44.5	30202	8.87

0.557	0.746	0.021	9.79	44.3	36915	8.73
0.542	0.729	0.022	9.84	44.1	40143	8.62
0.538	0.72	0.019	9.79	44	35060	8.58
0.53	0.704	0.014	9.69	44.1	23671	8.68
0.522	0.698	0.007	9.78	44.2	9561	8.81
0.525	0.696	0.009	9.68	44.5	13794	8.99
0.504	0.668	0.011	9.68	44.8	18126	9.09
0.515	0.675	0.007	9.55	44.8	8836	9.06
0.509	0.677	0.006	9.73	45.1	6711	9.09
0.507	0.667	0.006	9.59	44.9	6723	8.98
0.512	0.677	0.006	9.65	45	6723	8.96
0.509	0.668	0.006	9.56	45.1	6707	9.12
0.514	0.676	0.006	9.6	45.2	7105	9.16
0.516	0.688	0.006	9.75	45.3	6698	9.19
0.502	0.666	0.006	9.7	45.4	6682	9.36
0.512	0.669	0.006	9.52	45.4	6682	9.36
0.518	0.665	0.006	9.33	45.7	6667	9.49
0.518	0.672	0.008	9.43	46	10502	9.61
0.529	0.692	0.007	9.53	46	8600	9.57

0.526	0.715	0.006	9.94	45.9	7816	9.58
0.524	0.703	0.007	9.81	45.2	8863	9.35
0.528	0.703	0.006	9.73	44.7	7517	9.12
0.518	0.7	0.007	9.9	44.7	9870	9.02
0.536	0.729	0.007	9.97	44.6	8506	9
0.533	0.717	0.012	9.85	44.8	18487	8.97
0.515	0.695	0.013	9.88	44.8	21404	8.97
0.509	0.711	0.007	10.2	44.8	9165	8.98
0.53	0.706	0.008	9.73	45	11992	9.01
0.537	0.725	0.008	9.9	45	11710	9.03
0.618	0.856	0.006	10.2	45.4	6754	9.33
0.598	0.814	0.006	9.96	45.8	6851	9.55
0.723	0.976	0.007	9.84	46.1	7357	9.69
2.44	3.33	0.019	9.97	45.7	8427	9.44
2.06	2.86	0.017	10.2	44.4	8230	8.69
1.14	1.54	0.009	9.88	44.2	8720	8.58
0.865	1.18	0.008	9.97	44.3	9980	8.66
0.685	0.941	0.008	10.1	43.8	9499	8.4
0.616	0.842	0.006	10	44	7533	8.43

0.534	0.706	0.006	9.65	43.9	7069	8.45
0.51	0.698	0.006	10	44	7080	8.48
0.589	0.795	0.009	9.87	43.9	12223	8.42
0.611	0.823	0.008	9.87	44.5	9931	8.72
0.616	0.811	0.006	9.59	44.6	7119	8.78
0.581	0.796	0.01	10.1	44.7	14487	8.79
0.553	0.749	0.013	9.93	44.6	19999	8.73
0.547	0.733	0.008	9.8	44.5	10665	8.7
0.54	0.714	0.007	9.66	44.4	8306	8.68
0.536	0.734	0.006	10	44.3	6783	8.59
0.549	0.749	0.007	9.99	44.3	9633	8.67
0.532	0.722	0.009	9.95	44.1	13823	8.51
0.529	0.763	0.008	10.6	44.2	12280	8.59
0.572	0.819	0.008	10.5	44.7	11629	8.88
0.504	0.691	0.007	10.1	44.9	8183	9.01
0.492	0.67	0.006	9.99	45.2	7854	9.11
0.487	0.67	0.006	10.1	45.4	6696	9.19
0.482	0.665	0.006	10.1	45.5	6687	9.29
0.478	0.654	0.006	10	45.6	6676	9.39

0.479	0.663	0.006	10.2	45.4	6698	9.17
0.481	0.667	0.006	10.2	45.4	7263	9.21
0.479	0.663	0.006	10.2	45.2	6704	9.15
0.478	0.666	0.006	10.2	45	6713	9.06
0.477	0.655	0.006	10.1	44.9	6718	9.03
0.48	0.645	0.006	9.83	44.7	6823	8.91
0.523	0.725	0.007	10.2	45	8648	9.02
0.51	0.682	0.006	9.77	44.7	7052	8.91
0.529	0.737	0.006	10.2	44.2	6841	8.65
0.578	0.812	0.008	10.3	44.2	10334	8.63
0.53	0.728	0.007	10.1	43.8	8581	8.43
0.631	0.898	0.009	10.5	43.7	12670	8.36
0.546	0.771	0.007	10.4	43.7	8031	8.41
0.526	0.73	0.007	10.2	43.6	10267	8.36
0.977	1.36	0.021	10.3	44	20908	8.5
0.572	0.799	0.018	10.3	44	32011	8.53
0.55	0.746	0.013	9.94	44	22376	8.57
0.604	0.785	0.01	9.47	44.6	14521	8.9
0.53	0.751	0.007	10.4	44.7	9673	8.97

0.606	0.857	0.011	10.4	44.7	14791	8.95
0.514	0.717	0.006	10.2	44.7	6729	8.94
0.504	0.681	0.006	9.9	44.7	6728	8.97
0.502	0.69	0.006	10.1	44.9	6718	9.04
0.533	0.724	0.006	9.97	45.3	6698	9.21
0.503	0.681	0.006	9.92	45.5	6683	9.34
0.505	0.671	0.005	9.69	45.6	6673	9.44
0.514	0.804	0.006	10	46	6654	9.61
0.514	0.694	0.006	9.88	46.2	6645	9.68
0.528	0.765	0.006	10.3	46.2	6636	9.77
0.494	0.687	0.006	10.2	46	6911	9.66
0.497	0.768	0.006	10.3	46	7341	9.68
0.5	0.688	0.006	10.1	46.2	7003	9.81
0.496	0.784	0.006	10.1	46.3	6625	9.87
0.511	0.702	0.006	10.1	46.2	6638	9.75
0.513	0.78	0.006	9.97	46.1	6634	9.83
0.509	0.703	0.006	10.1	46	6641	9.75
0.517	0.89	0.007	10.6	45.8	9027	9.58
0.519	0.733	0.007	10.4	45.3	9877	9.23

0.533	0.848	0.011	10.3	44.9	18270	9
0.525	0.745	0.009	10.4	44.6	15623	8.88
0.522	0.78	0.01	10.7	44.3	18229	8.72
0.519	0.766	0.009	10.8	43.9	13440	8.53
0.513	1.01	0.011	11.1	43.6	18975	8.39
0.511	0.744	0.014	10.7	43.5	25294	8.37
0.506	0.968	0.02	11.1	43.5	39058	8.38
0.518	0.761	0.019	10.8	43.6	36527	8.42
0.848	1.98	0.016	11	43.4	12872	8.36
0.497	0.725	0.013	10.7	43.8	24336	8.54
0.516	0.797	0.008	10.6	44	13476	8.59
0.511	0.751	0.01	10.8	44.3	15766	8.72
0.506	0.758	0.014	10.6	44.1	25227	8.61
0.519	0.746	0.011	10.6	44.1	19661	8.6
0.521	0.83	0.016	11.1	44	30608	8.58
0.541	0.758	0.019	10.3	44.2	34386	8.68
0.527	1.14	0.02	10.8	44.1	36953	8.6
0.516	0.754	0.02	10.7	44	38894	8.51
0.504	0.892	0.017	10.9	44.1	34447	8.56

0.506	0.747	0.017	10.8	44.1	34869	8.6
0.502	1.02	0.011	10.7	43.9	20773	8.48
0.504	0.722	0.014	10.5	43.9	26988	8.46
0.499	0.846	0.011	10.7	43.9	21976	8.46
0.519	0.748	0.011	10.6	43	19103	8.06
0.501	1.49	0.011	10.8	43.3	18924	8.21
0.5	0.726	0.008	10.6	43.4	13828	8.21
0.501	0.79	0.024	10.8	43.7	45257	8.37
0.508	0.746	0.193	10.8	43.9	379634	8.5
0.505	0.79	0.05	11.2	44	98098	8.53
0.517	0.748	0.012	10.6	43.9	21793	8.51
0.484	0.906	0.007	10.9	44	11894	8.52
0.484	0.692	0.006	10.5	44.3	10697	8.7
0.483	1.12	0.126	10.8	44.5	259324	8.85
0.486	0.708	0.176	10.7	44.6	367278	8.9
0.511	0.785	0.007	10.7	44.8	11404	9.09
0.494	0.706	0.011	10.5	45	19485	9.17
0.488	0.671	0.008	10.1	45.2	12126	9.28
0.49	0.694	0.009	10.4	45.4	15529	9.37

0.492	0.732	0.006	10.9	45.2	8343	9.19
0.513	0.75	0.008	10.7	44.2	10774	8.66
0.526	0.767	0.009	10.7	44.5	13598	8.89
0.535	0.782	0.008	10.7	44	11791	8.58
0.522	0.741	0.011	10.4	44	18232	8.54
0.521	0.737	0.016	10.4	44.4	28498	8.75
0.8	1.06	0.043	9.57	46.8	51205	10.3
2.44	8.59	0.252	11.7	52.6	382253	15
0.477	0.645	0.005	7.04	42.6	5408	7.89
		32			38096307	